



Обосновывающие материалы

Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)

Глава 8

**Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации
тепловых сетей**

46764.ОМ СТС.025.008.001

Москва 2025

Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов Утверждаемая часть	46764.УЧ-СТС.025.000.000
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)	46764.ОМ-СТС.025.000.000
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	46764.ОМ-СТС.025.001.001
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	46764.ОМ СТС.025.002.001
Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения городского округа Реутов	46764.ОМ СТС.025.003.001
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	46764.ОМ СТС.025.004.001
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа Реутов	46764.ОМ СТС.025.005.001
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	46764.ОМ СТС.025.006.001
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	46764.ОМ СТС.025.007.001
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	46764.ОМ СТС.025.008.001
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	46764.ОМ СТС.025.009.001
Глава 10. Перспективные топливные балансы	46764.ОМ СТС.025.010.001
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	46764.ОМ СТС.025.011.001
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	46764.ОМ СТС.025.012.001
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Реутов	46764.ОМ СТС.025.013.001
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	46764.ОМ СТС.025.014.001
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	46764.ОМ СТС.025.015.001
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	46764.ОМ СТС.025.016.001
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	46764.ОМ СТС.025.017.001

Наименование документа	Шифр
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения	46764.ОМ СТС.025.018.001
Приложение А к обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)	46764.ОМ СТС.025.019.001

СОДЕРЖАНИЕ

1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).....	8
2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа.....	9
3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	11
4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.....	12
5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	13
6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	20
7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	21
8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.....	56
9	Сводные финансовые затраты по строительству реконструкции.....	57
10	Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети).....	61
11	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.....	62

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теплопотребления	9
Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности.....	14
Таблица 3 – Предложение по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов.....	20
Таблица 4 – Предложения по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	22
Таблица 5 – Финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей, ЦТП (тыс. руб.).....	58
Таблица 6 – Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ЕТО-1 ООО «РСК»	62

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АИТ	— автономный источник теплоснабжения
БЦ	— бизнес-центр
ГБУ	— государственное бюджетное учреждение
ГБУСО	— государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
ГВС	— газовоздушная смесь
ГОУ	— установок очистки газа (газоочистная установка)
ГТЭС	— газотурбинная электростанция
ГУП	— государственное унитарное предприятие
Г.	— город
Г. о.	— Городской округ
ДВОС	— декларация воздействия на окружающую среду
ЕТО	— единая теплоснабжающая организация
ЖК	— жилой комплекс
ЖСК	— жилищно-строительный кооператив
ЗАО	— Западный административный округ
ЗВ	— загрязняющее (вредное) вещество
ИЗАВ	— источники загрязнения атмосферного воздуха
ИНН	— идентификационный номер налогоплательщика
ИП	— индивидуальный предприниматель
ИТП	— индивидуальный тепловой пункт
КПД	— коэффициент полезного действия
КТС	— квартальная тепловая электростанция
КЭР	— комплексное экологическое разрешение
МК	— малая котельная
МУП	— муниципальное унитарное предприятие
НПО	— научно-производственное объединение
НДТ	— наилучшие доступные технологии
ОАО	— открытое акционерное общество
ОБУВ	— ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Объект НВОС	— объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду

ОНВ	—	объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду
ООО	—	общество с ограниченной ответственностью
ПАО	—	публичное акционерное общество
ПГУ	—	парогазотурбинная установка
ПДК _{м.р.}	—	предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ПДК _{с.год}	—	среднегодовая предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
ПДК _{с.с}	—	среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест
ПК	—	производственная котельная
Проект НДВ (проект ПДВ)	—	проект нормативов допустимых выбросов (проект нормативов предельно-допустимых выбросов)
Проект СЗЗ	—	проект санитарно-защитной зоны
ПЭК	—	программа производственного экологического контроля
РАН	—	Российская академия наук
РТС	—	районная тепловая станция
РД	—	рабочая документация
РТС	—	районная тепловая станция
СЦТ	—	система централизованного теплоснабжения
ТРЦ	—	торгово-развлекательный центр
ТЭП	—	технико-экономические показатели
ТЭР	—	топливно-энергетические ресурсы
ТЭС	—	тепловая электростанция
ТЭЦ	—	тепловая электроцентральный
ФГБОУ	—	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБУ	—	Федеральное государственное бюджетное учреждение.
ФГКУ	—	Федеральные государственные казенные учреждения
ФГУП	—	Федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗ	—	федеральный закон
ЦКБ	—	центральная клиническая больница
ЦТП	—	центральный тепловой пункт
ЭПБ	—	экспертиза промышленной безопасности

1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятиями разрабатываемой схемы теплоснабжения предусмотрено реконструкция / строительство тепловых сетей:

– Строительство в 2024-2027 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 2 по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д. 14-А и котельной № 4 по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, д. 4-А (от ТК 4-37 котельной № 4 до ТК 2-25 котельной № 2), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №2 и №4, а также для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.

– Реконструкция в 2023-2024 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 1 по адресу: г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3 и котельной № 5 по адресу: г. Реутов, Юбилейный пр-кт д. 5-А (от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-4 до ЦТП-11), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №1 и №5, а также и для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.

2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с новым строительством объектов жилого фонда, социальной и производственной сферы. Перспективные тепловые нагрузки представлены в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

В таблице 1 приведены сведения по строительству тепловых сетей для обеспечения приростов тепловых нагрузок.

Таблица 1 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теплопотребления

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 1	Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента: СНС - 1 этап - 1 очередь (Комсомольская, 15 пристройка к Школе № 4 на 750 мест) 2D=100 мм, L=130 п.м	2027	2 651,84
Котельная № 1	Строительство участка тепловой сети (закольцовка) от котельной ЦТП №5 до ТК 1-51 (в т.ч. ПИР)	2026-2027	117 460,65
Котельная № 1	Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента: СНС - 1 этап - 1 очередь (Комсомольская, 17 пристройка к д/с № 3 на 180 мест) 2D=100 мм, L=145 п.м	2026	2 833,17
Котельная № 2	Строительство тепловых сетей для переключения ЦТП 2,4 и МКД ул. Ленина 35,37 котельной №4 (2D=250 мм, L=507 п.м., 2D=70 мм, L=46 п.м.)	2028-2029	73 900,44
Котельная № 2	Строительство тепловой сети для присоединения перспективного абонента СНС - 2 этап (ДОУ № 2) 2D=100 мм, L=50 п.м	2027	1 395,86
Котельная № 4	Строительство тепловой сети от ТК4-10 нового трубопровода 2D=150 с установкой запорной арматуры в проектируемом ТК0 протяженностью 110 м.п.	2026-2027	11 065,50
Котельная № 5	Строительство тепловых сетей для подключения пристройки к Лицею на 250 мест 2D=100 мм; L=113 п.м	2026	7 126,60
Котельная № 5	Строительство тепловых сетей для пристройки к к д/с № 4 на 140 мест на ул. Котовского, 10-10 А 2D=100 мм; L=91 п.м	2026	2 249,81
Котельная № 7	Строительство тепловых сетей для новых абонентов СНС - 2 этап (корп. 6,7) и СНС - 3 этап (корп. 8-20)	2027	150 358,86

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Затраты, тыс. руб. с НДС	
Котельная № 7	Строительство тепловых сетей для переключения ЦТП 5, 6 котельной №2 (2D= 300 мм, L=236 п.м., 2D =250 мм L=137 п.м., 2D=150 мм L=505 п.м.)	2026-2027	67 326,49	
Котельные №2; №4	Строительство участка тепловой сети от ТК 4-37 до ТК 2-25 (Закольцовка котельных № 2 и № 4) (в т.ч. ПИР), L=665 м	2025-2027	211 463,34	
Котельная №5	Строительство тепловых сетей для подключения перспективы: СНС – 1 этап – 1 очередь (корп. 1,2)	2026-2027	8131,70	
Котельная №5	Строительство тепловых сетей для подключения перспективы: СНС – 1 этап – 1 очередь (корп. 3,4,5)	2026-2027	0,00	

3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

– Строительство в 2024-2027 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 2 по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д. 14-А и котельной № 4 по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, д. 4-А (от ТК 4-37 котельной № 4 до ТК 2-25 котельной № 2), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №2 и №4, а также для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.

– Реконструкция в 2023-2024 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 1 по адресу: г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3 и котельной № 5 по адресу: г. Реутов, Юбилейный пр-кт д. 5-А (от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-4 до ЦТП-11), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №1 и №5, а также и для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.

4 Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На протяжении действия схемы теплоснабжения г. о. Реутов не планируется перевод котельных в пиковый режим работы.

5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

По результатам анализа физического износа тепловых сетей, фактической повреждаемости тепловых сетей разработаны предложения по реконструкции существующих тепловых сетей.

Стратегия развития тепловых сетей на 2024-2044 гг., направленная на обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения, заключается в следующем:

- полная модернизация всех тепловых сетей с высоким износом (более 60%) и участвующих в производственном процессе, в течение 15 лет;
- поддержание тепловых сетей в исправном техническом состоянии за счет выполнения ежегодной реконструкции в количестве 1,5% от общего количества.

Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 1	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 до ЦТП №5 котельной №1 и от котельной №1 до ТК 4-5 котельной №1 (в т.ч. ПИР), L=1090 м	2025-2026	Бюджетные средства	191938,10
Котельная № 1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 1-51 котельной №1 до ТК 5-39 котельной №5 (в т.ч. ПИР), L=163 м	2026-2027	Бюджетные средства	37422,00
Котельная № 1	Реконструкция тепловой сети (магистраль) бесканальная ППУ от ТК 1-16 до здания ул. Новогиреевская, д. 10, 2D=100 мм, L=43 п.м.	2027	Собственные средства ТСО	2470,43
Котельная № 1	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей котельной №5 от ТК 5-10А и ТК 3-11 до МКД микрорайона 9А (в т.ч. ПИР), L=1430 м	2026-2027	Бюджетные средства	109450,40
Котельная № 1	Выполнение СМР по кап. ремонту разводящей тепловой сети ЦО, ГВС от ЦТП № 5 котельной № 1 до жилых домов ул. Дзержинского, 4к.2, 4к.3, 3к.2, 2к.4, ул. Комсомольская, 3, 3-А, 5-А 2D=100-150 мм, L=946,3 п.м.	2027-2028	Бюджетные средства	35441,02
Котельная № 1	Переключение нагрузки 1 Этап СНС корпуса (1-5) с котельной №5 в размере 8,9 Гкал/ч	2026	-	0,00
Котельная № 2	Переключение нагрузки с котельной №4 в размере 12,11 Гкал/ч	2026	-	0,00
Котельная № 4	Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ЦТП 2 до ЦТП 4 (в т.ч. ПИР), L=310 п.м.	2025	Бюджетные средства	26448,24
Котельная № 4	Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул. Комсомольская д. 28 (в т.ч. ПИР), L=210 п.м.	2025	Бюджетные средства	58618,31
Котельная № 4	Переключение с котельной №6 (после реконструкции котельной №6) нагрузки в размере 2,5 Гкал/ч	2026	-	0,00

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 5	Реконструкция тепловой сети (разводящая ЦО, ГВС) канальная ППУ от жилого дома № 1 по Юбилейному пр-ту до жилого дома № 2 по ул. Молодежная, включая транзит по зданию, 2D=150 мм, 2D=125 мм, 2D=100 мм, L=63 п.м.	2029-2030	Собственные средства ТСО	8776,66
Котельная № 5	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП №2 котельной № 5 (в т.ч. ПИР)	2025	Бюджетные средства	32067,28
Котельная № 5	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 3-1 котельной №5 до ЦТП №5 (в т.ч. ПИР), L=345 м	2025	Бюджетные средства	33423,60
Котельная № 5	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-4 до ЦТП 9 котельной № 5 (в т.ч. ПИР), L=233 м	2025	Бюджетные средства	22573,04
Котельная № 5	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-13 до ЦТП №7 котельной № 5 (в т.ч. ПИР), L=273 м	2025	Бюджетные средства	26448,24
Котельная № 5	Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-8 до ТК 3-1 (в т.ч. ПИР), в том числе: реконструкция участков L=2039 м., изменение температурного графика котельной (115/70°C)	2025-2027	Бюджетные средства	484340,58
Котельная № 7	Реконструкция тепловой сети (разводящая ЦО, ГВС.) от ЦТП №1 котельная №7 до ж.д. №5 по ул. Головашкина Отопление: 2D=100 мм, L=30 п.м. ГВС: D пр.=100 мм, L=30 п.м	2029-2030	Собственные средства ТСО	2042,40
Котельная № 7	Реконструкция тепловой сети (разводящая ЦО, ГВС.) канальная/бесканальная ППУ от ЦТП № 4 котельной № 7 до ул. Некрасова д. 16, 20, 22; Отопление: 2D=150 мм, L=450 п.м.; ГВС: 2D=150 мм, L=450 п.м	2030-2031	Собственные средства ТСО	54388,28
Котельная № 7	Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 (в т.ч. ПИР), L=725м	2025	Бюджетные средства	164942,45
Котельная № 7	Переключение нагрузки от котельной №2 (после реконструкции котельной №7) в размере 12,63 Гкал/ч	2026	-	0,00

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 7	Перевод нагрузок мкр. ба с котельной №2 (после реконструкции котельной №7) в размере 18,07 Гкал/ч	2025-2027	-	0,00
Котельная БМК-140	Выполнение СМР по капитальному ремонту разводящей тепловой сети ЦО и ГВС ЦТП № 3 котельной БМК от ТК 3-15к до Носовихинское ш., д. 14 2D=125мм, L=5п.м.	3031-2032	Собственные средства ТСО	499,26
Котельные № 1; № 5	Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка котельных № 1 и № 5) от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-14 до ЦТП 11 (в т.ч. ПИР)	2026-2027	Бюджетные средства	61356,60
Котельная «Газовая» ФКУ «ЦОБХР МВД России»	Снос ветхого жилья, снятие тепловых нагрузок жилищного фонда	2025-2027	-	0,00
-	Перекладка участков тепловой сети с истекшим эксплуатационным ресурсом	2027-2044	Собственные средства ТСО	547761,61
Котельная № 1	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 3 Новогиреевская ул., д. 3 котельной 1, до тепловых вводов потребителей ул. Ленина д.4. (в т.ч. ПИР), протяженностью 446 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-200 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	31286,90
Котельная № 1	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП №3 ул. Новогиреевская, д. 3 котельной 1 до тепловых вводов потребителей ул. Новая, д. 6А. (в т.ч. ПИР), протяженностью 358 м (в двухтрубном исполнении), диаметр 200 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	25113,70
Котельная № 2	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 5 пр-кт Мира, д. 51А котельной №2 до тепловых вводов потребителей пр-кт Мира, д. 51, д. 57. (в т.ч. ПИР), протяженностью 215 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	15082,25

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 2	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП № 5 пр-кт Мира, д. 51-А котельной 2 до тепловых вводов потребителей ул. Советская, д. 25, пр-кт Мира, д.53, д.55. (в т.ч. ПИР), протяженностью 438,4 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	30753,76
Котельная № 2	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП № 2 пр-кт Мира, д. 11-А котельной 2 до тепловых вводов потребителей пр-кт Мира, д.21, ул. Гагарина, д. 8, д. 14, д. 12, д.10, д.6. (в т.ч. ПИР), протяженностью 990 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-200 мм	2027-2028	Бюджетные средства	69448,50
Котельная № 5	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 7 Юбилейный пр-т, д.12 А котельной 5, до тепловых вводов потребителей Юбилейный пр-кт, д. 10, Южная ул., д.10. (в т.ч. ПИР), протяженностью 844 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм	2027-2028	Бюджетные средства	59206,60
Котельная № 5	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 1 Юбилейный пр-т, д.11 А котельной 5 до тепловых вводов потребителей ул. Октября д.4а (МДОУ ЦРР д/с №17), Юбилейный пр-т, д.11, ул. Октября, д.6, Юбилейный пр-кт, д. 9,13,15а (МОУ "СОШ №6"). (в т.ч. ПИР), протяженностью 439,8 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	30851,97

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 7	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 3 ул. Победы, д. 30А котельной №7 до тепловых вводов потребителей ул. Некрасова, д. 12, д.6, д.2; до тепловых вводов потребителей ул. Победы д.30, д.22, д.22 к.2, д.22 к.3. (в т.ч. ПИР), протяженностью 1772,8 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-125 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	124361,92
Котельная № 7	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП № 2 Садовый пр-д, д. 5-А котельной 7 до тепловых вводов потребителей ул. Некрасова, д. 14, Садовый пр-д, д.1, 3, 6, 7 (Городская детская поликлиника), ул. Победы, вл.28 (лабораторный корпус), Садовый пр-д, д. 4, 5, ул. Некрасова, д. 8 (МДОУ ЦРР д/с №14), ул. Победы, д. 28. (в т.ч. ПИР), протяженностью 2157,8 м (в двух трубном исполнении), диаметром 100-200 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	151369,67
Котельная БМК-140	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 4 Юбилейный пр-т, д.38 А котельной БМК140, до тепловых вводов потребителей Носовихинское ш, д. 14, Носовихинское ш., д.16. (в т.ч. ПИР), 711 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	49876,65
Котельная БМК-140	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 3 ул. Котовского, д.11А котельной БМК140, до тепловых вводов потребителей Юбилейный пр-т, д.32/1, д.34. (в т.ч. ПИР), протяженностью 613,6 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 150-200 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	43044,04

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 2	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от Гагарина, д. 36 до тепловых вводов потребителей ул. Советская, д. 30. (в т.ч. ПИР), протяженностью 2513 м (в двухтрубном исполнении) диаметром 100-200 мм.	2027-2028	Бюджетные средства	176286,95

6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов приведены ниже в таблице ниже.

Таблица 3 – Предложение по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб. с НДС
Котельная № 1	Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности от ТК у МКД ул. Ленина, д. № 15 до ЦТП № 7 котельной № 1 (в т.ч. ПИР), L=700 м	2026-2027	Бюджетные средства	124 740,00
Котельная № 2	Реконструкция тепловых сетей отопления 2D=100, 125 мм, на 2D=300 L=102 п.м, вынос сетей из пятна застройки МКД Гагарина 23-А, L=796,81 п.м.	2028	Плата за тех. присоединение	20 063,54

7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые. В качестве материалов для реконструкции теплосети предлагается использовать металлические трубы.

Перед заменой участков тепловых сетей рекомендуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающий контроль), для уточнения необходимости замены.

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

В таблице 4 приведены участки тепловых сетей, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, с рекомендацией к перекладке.

Таблица 4 – Предложения по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (шхтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Котельная №1	1-12	т.выхода из канала (смена диаметра) - вход в здание ул. Войновца, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная №1	1-22	ТК 1-7 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная №1	1-25	ТК 1-8 (ок. ул. Ленина, д. 8а) - здание ул. Ленина, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная №1	1-40	ТК 1-7 - т.выхода на поверхность h=2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная №1	1-43	ТК 1-10 (ок. ул. Ленина, д. 12) - т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная №1	1-44	т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3 - ИПП ул. Новая, д. 14 к.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная №1	1-45	т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3 - ИПП ул. Новая, д. 14 к.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная №1	1-46	ИПП ул. Новая, д. 4 к.1 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Котельная №1	1-49	ТК 1-11 (ок. ул. Ленина, д. 14) - т.выхода в канал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Котельная №1	1-50	ТК 1-12 (ок. ул. Ленина, д. 16) - здание ул. Ленина, д. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Котельная №1	1-52	Котельная 1 - ТК 1-13 (ок. ул. Калинин, д. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Котельная №1	1-54	ТК 1-13 (ок. ул. Калинин, д. 22) - т.врезки ул. Комсомольская, д. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Котельная №1	1-55	т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 - здание ул. Комсомольская, д. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная №1	1-56	т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 - т.врезки на ЦПП2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Котельная №1	1-57	т.врезки на ЦПП2 - ЦПП2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Котельная №1	1-58	т.врезки на ЦПП2 - ЦПП5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная №1	1-59	ЦПП3 - т.выхода в канал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Котельная №1	1-60	т.выхода в канал - ТК 1-14 (ок. ул. Войновца, д. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Котельная №1	1-73	ТК 1-17 (ок. ул. Войновца, д. 7) - вход в здание ул. Новая, д. 6а	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная №1	1-74	вход в здание ул. Новая, д. 6а - т.врезки на ЦПП4	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
21	Котельная №1	1-75	т.врезки на ЦПП4 - ЦПП4	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Котельная №1	1-76	т.врезки на ЦПП4 - выход из здания ул. Новая, д. 6а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Котельная №1	1-84	ТК 1-22 (ок. ул. Калинин, д. 24) - т.врезки на ул. Калинин, д. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Котельная №1	1-85	т.врезки на ул. Калинин, д. 26 - ИПП ул. Калинин, д. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная №1	1-86	т.врезки на ул. Калинин, д. 26 - ИПП ул. Комсомольский, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Котельная №1	1-109	т.смены изоляции - ТК 1-30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Котельная №1	1-111	ТК 1-30 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Котельная №1	1-112	т.смены диаметра - здание ул. Комсомольский, д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная №1	1-113	ТК 1-30 - вход в здание ул. Комсомольский, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная №1	1-114	вход в здание ул. Комсомольский, д. 11 - выход из здания ул. Комсомольский, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная №1	1-129	т.смены диаметра - т.входа в здание Дзержинского 2 к.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Котельная №1	1-130	т.входа в здание Дзержинского 2 к.2 - здание ул. Дзержинского, д. 1а (Росарм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Котельная №1	1-131	здание ул. Дзержинского, д. 1а (Росарм) - здание ул. Дзержинского, д. 1а (Росарм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Котельная №1	1-141	т.выхода из здания - ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Котельная №1	1-142	ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - здание ул. Новая, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №1	1-143	ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ИПП ул. Новая, д. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Котельная №1	1-144	ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №1	1-145	ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - здание ул. Новая, вл. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №1	1-146	ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №1	1-147	ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б) - здание ул. Новая, д. 19б (ВНС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №1	1-154	ЦПП3 - здание мех.мастерской котельной 1	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
42	Котельная №1	1-1-9	вход в здание ул. Комсомольская, д. 21 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 21	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №1	1-1-9	вход в здание ул. Комсомольская, д. 21 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 21	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №1	1-1-13	вход в здание ул. Комсомольская, д. 25 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 25	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная №1	1-1-13	вход в здание ул. Комсомольская, д. 25 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 25	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Котельная №1	1-1-20	вход в здание ул. Комсомольская, д. 9 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная №1	1-1-21	выход из здания ул. Комсомольская, д. 9 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Котельная №1	1-2-1	ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4)	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Котельная №1	1-2-2	ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 4	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Котельная №1	1-2-3	вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 4	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Котельная №1	1-2-7	ЦТП 2 - тверезки ул. Комсомольская, д. 1	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Котельная №1	1-2-7	ЦТП 2 - тверезки ул. Комсомольская, д. 1	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Котельная №1	1-2-8	тверезки ул. Комсомольская, д. 1 - здание ул. Комсомольская, д. 1	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Котельная №1	1-2-8	тверезки ул. Комсомольская, д. 1 - здание ул. Комсомольская, д. 1	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Котельная №1	1-2-10	вход в здание ул. Дзержинского, д. 4 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 4	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Котельная №1	1-2-10	вход в здание ул. Дзержинского, д. 4 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 4	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная №1	1-2-12	вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Котельная №1	1-2-12	вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
59	Котельная №1	1-2-14	вход в здание ул. Держинского, д. 2 - выход из здания ул. Держинского, д. 2	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Котельная №1	1-2-14	вход в здание ул. Держинского, д. 2 - выход из здания ул. Держинского, д. 2	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Котельная №1	1-3-5	вход в здание ул. Капнина, д. 14 - выход из здания ул. Капнина, д. 14	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Котельная №1	1-3-5	вход в здание ул. Капнина, д. 14 - выход из здания ул. Капнина, д. 14	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная №1	1-3-7	выход из здания ул. Капнина, д. 14 - вход в здание ул. Капнина, д. 12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Котельная №1	1-3-7	выход из здания ул. Капнина, д. 14 - вход в здание ул. Капнина, д. 12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Котельная №1	1-3-6	выход из здания ул. Капнина, д. 14 - вход в здание ул. Капнина, д. 10	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Котельная №1	1-3-6	выход из здания ул. Капнина, д. 14 - вход в здание ул. Капнина, д. 10	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная №1	1-3-8	вход в здание ул. Капнина, д. 10 - выход из здания ул. Капнина, д. 10	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная №1	1-3-8	вход в здание ул. Капнина, д. 10 - выход из здания ул. Капнина, д. 10	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1	1-3-9	выход из здания ул. Капнина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Котельная №1	1-3-9	выход из здания ул. Капнина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная №1	1-3-10	вход в здание ул. Ленина, д. 4 - выход из здания ул. Ленина, д. 4	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Котельная №1	1-3-10	вход в здание ул. Ленина, д. 4 - выход из здания ул. Ленина, д. 4	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Котельная №1	1-3-12	вход в здание ул. Ленина, д. 2 - т.врезки ул. Ленина, 2а	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Котельная №1	1-3-12	вход в здание ул. Ленина, д. 2 - т.врезки ул. Ленина, 2а	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Котельная №1	1-3-13	т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 1 из здания ул. Ленина, д.2	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Котельная №1	1-3-13	т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 1 из здания ул. Ленина, д.2	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
77	Котельная №1	1-3-14	т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 2 из здания ул. Ленина, д.2	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Котельная №1	1-3-14	т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 2 из здания ул. Ленина, д.2	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Котельная №1	1-3-16	вход в здание ул. Апхабадская, д. 1 - выход из здания ул. Апхабадская, д. 1	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Котельная №1	1-3-16	вход в здание ул. Апхабадская, д. 1 - выход из здания ул. Апхабадская, д. 1	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Котельная №1	1-3-18	выход из здания ул. Апхабадская, д. 1 - вход в здание ул. Апхабадская, д. 2 (ресторан) - ТК б/н	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Котельная №1	1-3-21	т. выхода на поверхность - вход в здание ул. Апхабадская, д. 2а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Котельная №1	1-3-22	вход в здание ул. Апхабадская, д. 2а - выход из здания ул. Апхабадская, д. 2а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Котельная №1	1-3-23	выход из здания ул. Апхабадская, д. 2а - здание ул. Апхабадская, д. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Котельная №1	1-3-24	выход из здания ул. Апхабадская, д. 2а - здание ул. Железнодорожная, д. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Котельная №1	1-3-27	ТК 140 - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Котельная №1	1-3-27	ТК 140 - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Котельная №1	1-3-28	выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 143 (онкогематологического отд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Котельная №1	1-3-28	выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 143 (онкогематологического отд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Котельная №1	1-3-29	ТК 143 (онкогематологического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, неврологическое отд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Котельная №1	1-3-29	ТК 143 (онкогематологического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, неврологическое отд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
92	Котельня №1	1-3-30	ТК 1-43 (ок. неврологического отд) - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦБ, роддом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Котельня №1	1-3-30	ТК 1-43 (ок. неврологического отд) - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦБ, роддом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Котельня №1	1-5-2	ЦП15 - ТК 1-35 (ок. ЦП15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Котельня №1	1-5-2	ЦП15 - ТК 1-35 (ок. ЦП15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Котельня №1	1-5-7	ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Котельня №1	1-5-7	ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Котельня №1	1-5-8	вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Котельня №1	1-5-8	вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Котельня №1	1-5-9	выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Котельня №1	1-5-9	выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Котельня №1	1-5-10	вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.врезки ул. Комсомольский, д. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Котельня №1	1-5-10	вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.врезки ул. Комсомольский, д. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Котельня №1	1-5-13	т.врезки ул. Комсомольский, д. 19 - выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Котельня №1	1-5-13	т.врезки ул. Комсомольский, д. 19 - выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Котельня №1	1-5-14	выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Котельня №1	1-5-14	выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Котельня №1	1-5-15	т.смены диаметра - вход в здание ул. Комсомольский, д. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Котельня №1	1-5-15	т.смены диаметра - вход в здание ул. Комсомольский, д. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
110	Котельная №1	1-5-16	вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Котельная №1	1-5-16	вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Котельная №1	1-5-17	выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Котельная №1	1-5-17	выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Котельная №1	1-5-18	вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Котельная №1	1-5-18	вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Котельная №1	1-7-2	т.вход в кинг (2 кон) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Котельная №1	1-7-2	т.вход в кинг (2 кон) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Котельная №1	1-7-4	ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Котельная №1	1-7-4	ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Котельная №1	1-7-6	ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Котельная №1	1-7-6	ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Котельная №1	1-7-7	ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) - ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 196)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Котельная №1	1-7-7	ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) - ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 196)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Котельная №1	1-7-8	ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 196) - здание ул. Ашхабадская, д. 196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Котельная №1	1-7-8	ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 196) - здание ул. Ашхабадская, д. 196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
126	Котельная №1	1-134	т.врезки в суц.теплотрассу на ШРМ - здание ул. Новая, д. 16 (ШРМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
127	Котельная №2	2-1	стена кот. 2 - ЦТП 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Котельная №2	2-2	котельная 2 - выход из гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Котельная №2	2-5	вход в здание ул. Победы, д. 12 - выход из здания ул. Победы, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Котельная №2	2-6	выход из здания ул. Победы, д. 12 - вход в здание ул. Гагарина, д. 5а	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Котельная №2	2-7	вход в здание ул. Гагарина, д. 5а - выход из здания ул. Гагарина, д. 5а	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Котельная №2	2-8	выход из здания ул. Гагарина, д. 5а - т.врезки на здание ул. Гагарина, д. 5	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Котельная №2	2-9	т.врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 7	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Котельная №2	2-10	т.врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 5	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Котельная №2	2-14	вход в здание ул. Победы д.10/1 - выход из здания ул. Победы, 10/1	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Котельная №2	2-16	стена ЦТП-1 - т.выхода на поверхность	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Котельная №2	2-17	т.выхода на поверхность - т.выхода в канал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Котельная №2	2-18	т.выхода в канал - ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Котельная №2	2-19	ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) - здание ул. Победы 18 а (мн. Выпеска)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Котельная №2	2-30	т. выхода из непроходного канала - т.врезки на ТК 2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Котельная №2	2-31	т.врезки на ул. Советская, д.6 - ТК 2-5 (ок. ул. Советская, д. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Котельная №2	2-32	ТК 2-5 (ок. ул. Советская, д. 6) - здание ул. Советская, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Котельная №2	2-33	т.врезки на ул. Советская, д.6 - т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
144	Котельня №2	2-34	т.врезки на ул. Советская, д.6а (ПК 2-2) -ИПП здание ул. Советская, д.6а (школа 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Котельня №2	2-35	т.врезки на ул. Советская, д.6а (ПК 2-2)- т.врезки на ул. Советская, д.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Котельня №2	2-36	т.врезки на ул. Советская, д.8 - ПК 2-6 (ок. ул. Советская, д.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Котельня №2	2-37	ПК 2-6 (ок. ул. Советская, д.8) - здание ул. Советская, д.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Котельня №2	2-38	т.врезки на ул. Советская, д.8 - т.входа в капит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Котельня №2	2-40	ПК 2-7 - ПК 2-8 (ок. ул. Советская, д. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Котельня №2	2-41	ПК 2-8 (ок. ул. Советская, д.16) - ИПП ул. Советская, д.16а (д/с 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Котельня №2	2-43	вход в здание ул. Гагарина, д.17а - т. врезки на ЦТП 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Котельня №2	2-45	т. врезки на ЦТП 2 - выход 2 из здания ул. Гагарина, д.17а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Котельня №2	2-46	выход 2 из здания ул. Гагарина, д.17а - ЦТП 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Котельня №2	2-48	т.врезки на ул. Гагарина, д.17 - здание ул. Гагарина, д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Котельня №2	2-49	т.врезки на ул. Гагарина, д.15 - т.врезки на ул. Гагарина, д.17	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Котельня №2	2-50	ПК 2-9 (ок. ул. Гагарина, д.15) - здание ул. Гагарина, д.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Котельня №2	2-64	выход из здания ул. Советская, д.20 - вход в здание ул. Советская, д.20а до врезки на отопление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Котельня №2	2-70	т.выхода на поверхность - ЦТП 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Котельня №2	2-1-1	ЦТП 1 - ул. Победы, 16а Энергостанция	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.) п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
160	Котельная №2	2-1-2	ЦТП 1 - т. смены диаметра	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Котельная №2	2-1-2	ЦТП 1 - т. смены диаметра	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Котельная №2	2-1-3	т. смены диаметра - т.смены прокладки	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Котельная №2	2-1-3	т. смены диаметра - т.смены прокладки	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Котельная №2	2-1-6	ЦТП 1 - стена кот. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Котельная №2	2-1-7	стена кот. 2 - вход в гараж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
166	Котельная №2	2-1-8	вход в гараж - выход из гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00
167	Котельная №2	2-1-12	вход в здание ул. Победы, д. 12 - выход из здания ул. Победы, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Котельная №2	2-1-13	выход из здания ул. Победы, д. 12 - вход в здание ул. Гагарина, д. 5а	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Котельная №2	2-1-14	вход в здание ул. Гагарина, д. 5а - выход из здания ул. Гагарина, д. 5а	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Котельная №2	2-1-15	выход из здания ул. Гагарина, д. 5а - т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Котельная №2	2-1-16	т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 7	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Котельная №2	2-1-17	т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 5	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Котельная №2	2-1-21	вход в здание ул. Победы д.10/1 - выход из здания ул. Победы, 10/1	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Котельная №2	2-2-1	ЦТП 2 - здание ул. Гагарина, д. 17а	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Котельная №2	2-2-1	ЦТП 2 - здание ул. Гагарина, д. 17а	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Котельная №2	2-2-6	вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 - выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Котельная №2	2-2-6	вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 - выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Котельная №2	2-2-8	ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) - вход в здание пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
179	Котельная №2	2-2-8	ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) - вход в здание пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Котельная №2	2-2-9	вход в здание пр. Мира, д. 31 - эл. узел пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Котельная №2	2-2-9	вход в здание пр. Мира, д. 31 - эл. узел пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Котельная №2	2-2-10	эл. узел пр. Мира, д. 31 - выход 1 из здания пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Котельная №2	2-2-11	выход 1 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 29	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Котельная №2	2-2-12	эл. узел пр. Мира, д. 31 - выход 2 из здания пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Котельная №2	2-2-12	эл. узел пр. Мира, д. 31 - выход 2 из здания пр. Мира, д. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Котельная №2	2-2-13	выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 31 а (Казанское)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Котельная №2	2-2-13	выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 31 а (Казанское)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Котельная №2	2-2-14	ЦПТ2 - ТК 2-15 (ок. ул. Гагарина, д. 17 б)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Котельная №2	2-2-14	ЦПТ2 - ТК 2-15 (ок. ул. Гагарина, д. 17 б)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Котельная №2	2-136	ТК 2-15 (ок. ул. Гагарина, д. 17 б) - ИПП ул. Гагарина, д. 17 б (Гимназия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Котельная №2	2-2-24	т.входа в здание ул. Советская, д. 24 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 24	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Котельная №2	2-2-24	т.входа в здание ул. Советская, д. 24 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 24	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.) п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
193	Котельная №2	2-2-25	т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 - т.входа в здание ул. Советская, д. 22	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Котельная №2	2-2-25	т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 - т.входа в здание ул. Советская, д. 22	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Котельная №2	2-2-26	т.входа в здание ул. Советская, д. 22 - т.врезки на отопление ул. Советская, д. 22	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Котельная №2	2-2-27	т.входа в здание ул. Советская, д. 22 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 22	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Котельная №2	2-2-29	т.входа в здание ул. Советская, д. 20 а - здание ул. Советская, д. 20а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
198	Котельная №2	2-3-4	вход в здание ул. Советская, д. 33 - выход из здания ул. Советская, д. 31	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Котельная №2	2-3-4	вход в здание ул. Советская, д. 33 - выход из здания ул. Советская, д. 31	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Котельная №2	2-3-11	вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Котельная №2	2-3-11	вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Котельная №2	2-3-12	вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47 - здание пр. Мира, д. 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
203	Котельная №2	2-3-12	вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47 - здание пр. Мира, д. 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
204	Котельная №2	2-3-13	вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Котельная №2	2-3-13	вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Котельная №2	2-3-14	вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 - т.входа в здание	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
207	Котельная №2	2-3-14	вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 - т.входа в канал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00
208	Котельная №2	2-3-16	т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
209	Котельная №2	2-3-16	т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
210	Котельная №2	2-5-2	вход в здание пр. Мира, д. 57 - выход из здания пр. Мира, д. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
211	Котельная №2	2-5-2	вход в здание пр. Мира, д. 57 - выход из здания пр. Мира, д. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
212	Котельная №2	2-5-4	ЦТП 5 - т.врезки на пр. Мира, д. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Котельная №2	2-5-4	ЦТП 5 - т.врезки на пр. Мира, д. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Котельная №2	2-5-6	т.врезки на пр. Мира, 53 - т.врезки на пр. Мира, 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Котельная №2	2-5-6	т.врезки на пр. Мира, 53 - т.врезки на пр. Мира, 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Котельная №2	2-5-7	т.врезки на пр. Мира, 55 - т.входа в канал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Котельная №2	2-5-7	т.врезки на пр. Мира, 55 - т.входа в канал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Котельная №2	2-5-8	т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Котельная №2	2-5-8	т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Котельная №2	2-5-9	т.врезки на пр. Мира, 55 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Котельная №2	2-5-9	т.врезки на пр. Мира, 55 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Котельная №2	2-5-10	т.смены диаметра - т.врезки на ТК 1 (Фаскон)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Котельная №2	2-5-10	т.смены диаметра - т.врезки на ТК 1 (Фаскон)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
224	Котельная №2	2-5-11	т.врезки на ТК 1 (Фаскон) - т.вход в канат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Котельная №2	2-5-11	т.врезки на ТК 1 (Фаскон) - т.вход в канат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Котельная №2	2-5-12	т.вход в канат - здание ул. Советская, д. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Котельная №2	2-5-12	т.вход в канат - здание ул. Советская, д. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Котельная №2	2-6-2	вход в здание ул. Советская, д. 15 - выход из здания ул. Советская, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Котельная №2	2-6-2	вход в здание ул. Советская, д. 15 - выход из здания ул. Советская, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Котельная №2	2-6-4	вход в здание ул. Советская, д. 9 - выход из здания ул. Советская, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
231	Котельная №2	2-6-4	вход в здание ул. Советская, д. 9 - выход из здания ул. Советская, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
232	Котельная №2	2-6-5	выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
233	Котельная №2	2-6-5	выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
234	Котельная №2	2-6-8	ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - вход в здание ул. Советская, д. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Котельная №2	2-6-8	ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - вход в здание ул. Советская, д. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Котельная №2	2-6-9	вход в здание ул. Советская, д. 18 - т.смены изоляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Котельная №2	2-6-9	вход в здание ул. Советская, д. 18 - т.смены изоляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Котельная №2	2-6-10	т.смены изоляции - выход из здания ул. Советская, д. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Котельная №2	2-6-10	т.смены изоляции - выход из здания ул. Советская, д. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
240	Котельная №2	2-6-11	выход из здания ул. Советская, д. 18 - трaverse ул. Советская, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Котельная №2	2-6-11	выход из здания ул. Советская, д. 18 - трaverse ул. Советская, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Котельная №2	2-6-12	трaverse ул. Советская, д. 20 - здание ул. Советская, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
243	Котельная №2	2-6-13	трaverse ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Котельная №2	2-6-13	трaverse ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Котельная №2	2-6-14	вход в здание ул. Советская, д. 12 - выход из здания ул. Советская, д. 12	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Котельная №2	2-6-14	вход в здание ул. Советская, д. 12 - выход из здания ул. Советская, д. 12	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Котельная №2	2-6-16	ЦТП 6 - здание ул. Советская, д. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
248	Котельная №2	2-6-16	ЦТП 6 - здание ул. Советская, д. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
249	Котельная №2	2-6-19	вход в здание ул. Советская, д. 17 - выход из здания ул. Советская, д. 17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Котельная №2	2-6-19	вход в здание ул. Советская, д. 17 - выход из здания ул. Советская, д. 17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Котельная №2	2-6-20	выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Котельная №2	2-6-20	выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Котельная №2	2-6-21	вход в здание ул. Советская, д. 19 - выход из здания ул. Советская, д. 19	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Котельная №2	2-6-21	вход в здание ул. Советская, д. 19 - выход из здания ул. Советская, д. 19	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Котельная №2	2-6-22	выход из здания ул. Советская, д. 19 - вход в здание ул. Советская, д. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00
256	Котельная №2	2-6-22	выход из здания ул. Советская, д. 19 - вход в здание ул. Советская, д. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
257	Котельная №2	2-6-23	вход в здание ул. Советская, д. 21 - выход из здания ул. Советская, д. 21	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Котельная №2	2-6-23	вход в здание ул. Советская, д. 21 - выход из здания ул. Советская, д. 21	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Котельная №2	2-60	ТК 2-23 (на Советская, 63)-ТК 2-18 (ок. ул. Советская, д. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
260	Котельная №2	2-61	ТК 2-18 (ок. ул. Советская, д. 20)-вход в здание ул. Советская, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
261	Котельная №2	2-62	вход в здание ул. Советская, д. 20 - эл. узел ул. Советская, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
262	Котельная №2	2-63	эл. узел ул. Советская, д. 20 - выход из здания ул. Советская, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
263	Котельная №2	2-65	ТК 2-18 (ок. ул. Советская, д. 20) - ТК 2- 19 (ок. ул. Советская, д. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
264	Котельная №2	2-68	ТК 2-22 (ок. ул. Советская, д. 13)-ЦПП 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
265	Котельная №2	8-21	ТК 6-26 (ок. ЦПП 2) - ЦПП 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
266	Котельная №4	4-27	вход в здание ул. Лесная, д. 7 - выход из здания ул. Лесная, д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Котельная №4	4-53	ТК 4-9 - т.перехода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Котельная №4	4-54	т.перехода - т.омны диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Котельная №4	4-55	т.омны диаметра - ТК 4-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Котельная №4	4-2-6	выход из здания ул. Победы, 17 - вход в здание ул. Победы, 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
271	Котельная №4	4-2-6	выход из здания ул. Победы, 17 - вход в здание ул. Победы, 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
272	Котельная №4	4-2-7	вход в здание ул. Победы, 15 - т.врезки ГВС на Победы, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
273	Котельная №4	4-2-7	вход в здание ул. Победы, 15 - т.врезки ГВС на Победы, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
274	Котельная №4	4-2-8	т.врезки ГВС на Победы, 15 - здание ул. Победы, д. 15 (магазин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
275	Котельная №4	42-8	т.врезки ГВС на Победы, 15 - здание ул. Победы, д. 15 (магазин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
276	Котельная №4	42-12	ЦТП12 - вход в здание ул. Строителей, д. 1	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Котельная №4	42-12	ЦТП12 - вход в здание ул. Строителей, д. 1	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Котельная №4	42-13	вход в здание ул. Строителей, д. 1 - т.врезки на ул. Победы, 19б	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Котельная №4	42-13	вход в здание ул. Строителей, д. 1 - т.врезки на ул. Победы, 19б	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Котельная №4	42-14	т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 2 из здания ул. Строителей, д. 1	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Котельная №4	42-14	т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 2 из здания ул. Строителей, д. 1	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Котельная №4	42-20	т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 1 из здания ул. Строителей, д. 1	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Котельная №4	42-20	т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 1 из здания ул. Строителей, д. 1	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Котельная №4	43-2	вход в здание ул. Лесная, д. 6 - выход из здания ул. Лесная, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
285	Котельная №4	43-2	вход в здание ул. Лесная, д. 6 - выход из здания ул. Лесная, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
286	Котельная №4	43-3	выход из здания ул. Лесная, д. 6 - т.врезки на ул. Лесная, д. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
287	Котельная №4	43-3	выход из здания ул. Лесная, д. 6 - т.врезки на ул. Лесная, д. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
288	Котельная №4	43-4	т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
289	Котельная №4	43-4	т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
290	Котельная №4	43-6	т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - топочная изоляция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
291	Котельная №4	43-6	т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - т.смены изоляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
292	Котельная №4	44-3	вход в здание ул. Лесная, д. 10 - т.смены диаметра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Котельная №4	44-4	т.смены диаметра - выход 1 из здания ул. Лесная, д. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Котельная №4	44-5	вход в здание ул. Лесная, д. 10 - т.врезки на ТК 4-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Котельная №4	44-6	т.врезки на ТК 4-4 - выход 2 из здания ул. Лесная, д. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Котельная №4	44-7	т.врезки на ТК 4-4 - выход 1 из здания ул. Лесная, д. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Котельная №4	44-11	вход в здание ул. Лесная, д. 9 - выход из здания ул. Лесная, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Котельная №4	44-13	вход в здание ул. Лесная, д. 7 - выход из здания ул. Лесная, д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Котельная №4	4-23	ТК 4-3 (ок. ул. Ленина, д. 5) - здание ул. Лесная, д. 25 (зд. РТИ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Котельная №4	44-18	ТК 4-3 (ок. ул. Лесная, д. 5) - здание ул. Лесная, д. 25, с. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Котельная №4	4-23/1	здание ул. Лесная, д. 25, с. 1 - ТК 4-3-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Котельная №4	44-18/1	здание ул. Лесная, д. 25, с. 1 - ТК 4-3-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Котельная №4	4-23/2	ТК 4-3-а - ТК 4-3-б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Котельная №4	44-18/2	ТК 4-3-а - ТК 4-3-б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Котельная №4	4-23/3	ТК 4-3-б - завод средств протезирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Котельная №4	44-18/3	ТК 4-3-б - завод средств протезирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Котельная №4	4-23/4	ТК 4-3-б - здание ул. Ленина, д. 25 (ГУП "РЭЗ СИП")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
308	Котельная №4	44-18/4	ТК 4-36 - здание ул. Ленина, д. 25 (ГУП "РЭЗ СГТ")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Котельная №4	4-23/5	ангар (ок. ул. Ленина, д. 25, с.1) - т.врезки здания ул. Ленина, д.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Котельная №4	44-18/5	ангар (ок. ул. Ленина, д. 25, с.1) - т.врезки здания ул. Ленина, д.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Котельная №4	4-23/6	т.врезки здания ул. Ленина, д.25 - вход в здание ул. Ленина, д.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Котельная №4	44-18/6	т.врезки здания ул. Ленина, д.25 - вход в здание ул. Ленина, д.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Котельная №4	44-25	выход из здания ул. Строителей, д. 13 - здание ул. Строителей, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Котельная №4	44-25	выход из здания ул. Строителей, д. 13 - здание ул. Строителей, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Котельная №4	4-56	ТК 4-12 - т.врезки Комсомольская, д. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
316	Котельная №4	4-57	т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
317	Котельная №4	4-58	т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
318	Котельная №4	4-59	вход в здание ул. Комсомольская, д. 28 -ЦТП 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
319	Котельная №4	4-1-1	вход в здание ул. Комсомольская, д. 28 -ЦТП 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
320	Котельная №4	4-1-2	т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
321	Котельная №4	4-1-3	т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
322	Котельная №4	4-14	вход в здание ул. Комсомольская, д. 30 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
323	Котельная №5	5-2	т.выхода на поверхность - смотровая ТК 5-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Котельная №5	5-3	ТК 5-11 - ТК 5-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Котельная №5	5-4	ТК 5-14 - ЦТП 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Котельная №5	5-6	т.смены изоляции и выхода на поверхность - ЦТП 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Котельная №5	5-8	ТК 5-2 - ЦТП 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00
328	Котельная №5	5-9	ТК 5-2 - ЦТП 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00
329	Котельная №5	5-11	ТК 5-3 - ЦТП 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Котельная №5	5-15	ТК 5-5 - ЦТП 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
331	Котельная №5	5-23	ТК 5-35 - Юбилейный пр-т, д.29, (АТС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Котельная №5	5-25	топуста в землю - т.выхода на поверхность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00
333	Котельная №5	5-26	т.выхода на поверхность - топуста в землю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00
334	Котельная №5	5-27	топуста в землю - здание Храма (ИТП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00
335	Котельная №5	5-33	ТК 5-1а - т.выхода на поверхность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Котельная №5	5-37	ТК 5-37 (ок. ул. Котовского, д. 9) - вход в здание ул. Котовского, д. 13 (школа № 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Котельная №5	5-38	вход в здание ул. Котовского, д. 13 (школа № 5) - т.врезки на ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Котельная №5	5-39	т.врезки на ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн - ИТП ул. Котовского, д. 13 школа № 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Котельная №5	5-40	т.врезки на ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн - ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
340	Котельная №5	5-41	ТК 5-13 - ЦТП 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
341	Котельная №5	5-45	ИПП ул. Носовихинское ш., д. 8 - выход из здания ул. Носовихинское ш, д. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00
342	Котельная №5	5-46	выход из здания ул. Носовихинское ш, д. 8 - вход в здание ул. Носовихинское ш., д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00
343	Котельная №5	5-47	вход в здание ул. Носовихинское ш., д. 7 - ИПП ул. Носовихинское ш., д. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
344	Котельная №5	5-51	вход в здание ул. Носовихинское ш., д. 11 - выход из здания ул. Носовихинское ш., д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
345	Котельная №5	5-52	выход из здания ул. Носовихинское ш., д. 11 - ИПП ул. Носовихинское ш., д. 12 (Макдоналдс)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00
346	Котельная №5	5-1-1	ЦТП 1 - здание ул. Октября, д. 4а (дс № 17)	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Котельная №5	5-1-1	ЦТП 1 - здание ул. Октября, д. 4а (дс № 17)	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Котельная №5	5-1-2	ЦТП 1 - т.выход из канала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00
349	Котельная №5	5-1-2	ЦТП 1 - т.выход из канала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00
350	Котельная №5	5-1-3	т.выход из канала - вход в здание Юбилейный пр-т., д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00
351	Котельная №5	5-1-3	т.выход из канала - вход в здание Юбилейный пр-т., д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00
352	Котельная №5	5-1-4	вход в здание Юбилейный пр-т., д. 9 - выход из здания Юбилейный пр-т., д. 9	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Котельная №5	5-1-4	вход в здание Юбилейный пр-т., д. 9 - выход из здания Юбилейный пр-т., д. 9	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.) п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
354	Котельная №5	5-1-6	вход в здание Юбилейный пр-т, д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т, д.13	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Котельная №5	5-1-6	вход в здание Юбилейный пр-т, д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т, д.13	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Котельная №5	5-1-7	выход из здания Юбилейный пр-т, д.13 - вход в здание ул. Октября, д.6	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Котельная №5	5-1-7	выход из здания Юбилейный пр-т, д.13 - вход в здание ул. Октября, д.6	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Котельная №5	5-1-8	вход в здание ул. Октября, д.6 - выход из здания ул. Октября, д.6	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Котельная №5	5-1-8	вход в здание ул. Октября, д.6 - выход из здания ул. Октября, д.6	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Котельная №5	5-1-10	подвал по Юбилейный пр-т, д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т, д.13	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Котельная №5	5-1-10	подвал по Юбилейный пр-т, д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т, д.13	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Котельная №5	5-1-11	выход из здания Юбилейный пр-т, д.13 - здание Юбилейный пр-т, д.15а (школа № 6)	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Котельная №5	5-1-11	выход из здания Юбилейный пр-т, д.13 - здание Юбилейный пр-т, д.15а (школа № 6)	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Котельная №5	5-2-1	ЦТП2 - вход в здание ул. Октября, д.3	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Котельная №5	5-2-1	ЦТП2 - вход в здание ул. Октября, д.3	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Котельная №5	5-2-2	вход в здание ул. Октября, д.3 - выход из здания ул. Октября, д.3	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
367	Котельная №5	5-2-2	вход в здание ул. Октября, д.3 - выход из здания ул. Октября, д.3	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Котельная №5	5-2-3	выход из здания ул. Октября, д.3 - вход в здание ул. Октября, д.2	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Котельная №5	5-2-3	выход из здания ул. Октября, д.3 - вход в здание ул. Октября, д.2	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Котельная №5	5-2-4	вход в здание ул. Октября, д.2 - выход из здания ул. Октября, д.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Котельная №5	5-2-4	вход в здание ул. Октября, д.2 - выход из здания ул. Октября, д.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Котельная №5	5-2-5	выход из здания ул. Октября, д.2 - здание ул. Молодежная, д.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Котельная №5	5-2-5	выход из здания ул. Октября, д.2 - здание ул. Молодежная, д.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Котельная №5	5-2-6	ЦПТ2 - вход в здание ул. Октября, д.5	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Котельная №5	5-2-6	ЦПТ2 - вход в здание ул. Октября, д.5	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Котельная №5	5-2-7	вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Котельная №5	5-2-7	вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Котельная №5	5-2-8	выход из здания ул. Октября, д.5 - ТК 5-38	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Котельная №5	5-2-8	выход из здания ул. Октября, д.5 - ТК 5-38	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Котельная №5	5-2-9	ТК 5-38 - вход в здание ул. Октября, д.5а	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Котельная №5	5-2-9	ТК 5-38 - вход в здание ул. Октября, д.5а	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Котельная №5	5-3-6	ЦПТ3 - вход в здание Юбилейный пр-т, д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.) п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
383	Котельная №5	5-3-6	ЦПТЗ - вход в здание Юбилейный пр-т, д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Котельная №5	5-3-7	вход в здание Юбилейный пр-т, д.17 - выход из здания Юбилейный пр-т, д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Котельная №5	5-3-7	вход в здание Юбилейный пр-т, д.17 - выход из здания Юбилейный пр-т, д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Котельная №5	5-5-3	ЦПТ5 - здание Котовского ул., д.4	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Котельная №5	5-5-8	выход из здания Котовского ул., д.6 - ТК 5-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Котельная №5	5-5-8	выход из здания Котовского ул., д.6 - ТК 5-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Котельная №5	5-5-17	ТК 5-30 (ок. ул. Южная, д. 9) - здание ул. Южная, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
390	Котельная №5	5-5-17	ТК 5-30 (ок. ул. Южная, д. 9) - здание ул. Южная, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
391	Котельная №5	5-5-20	ТК 5-29 (ок. ул. Южная, д. 11) - здание ул. Южная, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00
392	Котельная №5	5-5-20	ТК 5-29 (ок. ул. Южная, д. 11) - здание ул. Южная, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00
393	Котельная №5	5-5-21	вход в здание ул. Южная, д. 15 - выход из здания ул. Южная, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
394	Котельная №5	5-5-21	вход в здание ул. Южная, д. 15 - выход из здания ул. Южная, д. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
395	Котельная №5	5-5-23	вход в здание Котовского ул., д. 4 - выход из здания Котовского ул., д. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Котельная №5	5-5-23	вход в здание Котовского ул., д. 4 - выход из здания Котовского ул., д. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Котельная №5	5-6-1	ЦПТ6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Котельная №5	5-6-1	ЦПТ6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
399	Котельная №5	5-6-2	ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Котельная №5	5-6-2	ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Котельная №5	5-7-9	ЦТП 7 - здание ул. Южная, д. 8 (школа № 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Котельная №5	5-7-9	ЦТП 7 - здание ул. Южная, д. 8 (школа № 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Котельная №5	5-8-1	ЦТП 8 - ТК 5-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
404	Котельная №5	5-8-1	ЦТП 8 - ТК 5-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
405	Котельная №5	5-8-3	ТК 5-17 - ТК 5-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
406	Котельная №5	5-8-3	ТК 5-17 - ТК 5-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
407	Котельная №5	5-8-4	ТК 5-18 - точка врезки (ок. пр-т, Юбилейный, д. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00
408	Котельная №5	5-8-4	ТК 5-18 - точка врезки (ок. пр-т, Юбилейный, д. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00
409	Котельная №5	5-9-4	вход в здание Юбилейный пр-т, д.4 - точка врезки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
410	Котельная №5	5-9-4	вход в здание Юбилейный пр-т, д.4 - точка врезки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
411	Котельная №5	5-10-1	ЦТП 10 - здание ул. Октября, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
412	Котельная №5	5-10-1	ЦТП 10 - здание ул. Октября, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
413	Котельная №5	5-10-3	вход в здание ул. Молодежная, д.1 - выход из здания ул. Молодежная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Котельная №5	5-10-3	вход в здание ул. Молодежная, д.1 - выход из здания ул. Молодежная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Котельная №5	5-10-4	выход из здания ул. Молодежная, д.1 - здание ул. Молодежная ул.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Котельная №5	5-10-4	выход из здания ул. Молодежная, д.1 - здание ул. Молодежная ул.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Котельная №5	5-11-1	ЦТП 11 - вход в здание ул. Молодежная ул.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Котельная №5	5-11-1	ЦТП 11 - вход в здание ул. Молодежная ул.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
419	Котельная №5	5-11-2	вход в здание ул. Молодежная, д.2 - выход из здания ул. Молодежная, д.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Котельная №5	5-11-2	вход в здание ул. Молодежная, д.2 - выход из здания ул. Молодежная, д.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Котельная №5	5-11-3	выход из здания Молодежная ул.,2 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Котельная №5	5-11-3	выход из здания Молодежная ул.,2 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Котельная №5	5-11-4	вход в здание Юбилейный пр-т., д.1 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Котельная №5	5-11-4	вход в здание Юбилейный пр-т., д.1 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Котельная №5	5-11-5	выход из здания Юбилейный пр-т., д.1 -т.смены абонента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Котельная №5	5-11-5	выход из здания Юбилейный пр-т., д.1 -т.смены абонента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Котельная №5	5-11-6	т.смены абонента - здание Носовикинское шоссе, д. 1а (Накопительные емкости)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Котельная №5	5-11-6	т.смены абонента - здание Носовикинское шоссе, д. 1а (Накопительные емкости)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Котельная №5	5-11-8	ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Котельная №5	5-11-8	ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Котельная №5	5-5-4	ЦТП 5 - ТК 5-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
432	Котельная №5	5-5-4	ЦТП 5 - ТК 5-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
433	Котельная №5	5-5-6	ТК 5-32 - вход в здание Котовского ул., д.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
434	Котельная №5	5-5-6	ТК 5-32 - вход в здание Котовского ул., д.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
435	Котельная №5	5-5-7	вход в здание Котовского ул., д6 - выход из здания Котовского ул., д6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
436	Котельная №5	5-5-7	вход в здание Котовского ул., д6 - выход из здания Котовского ул., д6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
437	Котельная №6	6-1-1	Котельная 6 - вход в здание ул. Победы, д. 13 (ГУВД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Котельная №6	6-1-2	вход в здание ул. Победы, д. 13 (ГУВД) - ИПП ул. Победы, д. 13 ГУВД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Котельная №6	6-1-3	топлены переключки - ТК 6-1 (ок. кот.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Котельная №6	6-1-3	топлены переключки - ТК 6-1 (ок. кот.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Котельная №6	6-1-7	Котельная 6 - ТК 6-3 (ок. кот.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Котельная №6	6-1-16	вход в здание ул. Ленина, д. 22 - здание ул. Ленина, д. 22	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Котельная №6	6-1-18	вход в здание ул. Победы, д. 20 - выход 1,2 из здания ул. Победы, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Котельная №6	6-1-18	вход в здание ул. Победы, д. 20 - выход 1,2 из здания ул. Победы, д. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Котельная №6	6-1-25	ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Котельная №6	6-1-25	ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Котельная №6	6-1-26	ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - здание ул. Новая, вл. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Котельная №6	6-1-27	ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Котельная №6	6-1-27	ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Котельная №6	6-1-28	вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37) - выход из здания ул. Победы, д. 7а (д/с 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
451	Котельная №6	6-1-28	вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37) - выход из здания ул. Победы, д. 7а (д/с 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Котельная №6	6-1-8	ТК 6-3 (ок. кот. 6) - вход в здание ул. Победы, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
453	Котельная №6	6-1-8	ТК 6-3 (ок. кот. 6) - вход в здание ул. Победы, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
454	Котельная №6	6-1-9	вход в здание ул. Победы, д. 11 - здание ул. Победы, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
455	Котельная №6	6-1-9	вход в здание ул. Победы, д. 11 - здание ул. Победы, д. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
456	Котельная №6	6-1-10	ТК 6-3 (ок. кот. 6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
457	Котельная №6	6-1-10	ТК 6-3 (ок. кот. 6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
458	Котельная №6	6-1-11	ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
459	Котельная №6	6-1-11	ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
460	Котельная №6	6-1-12	вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
461	Котельная №6	6-1-12	вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
462	Котельная №6	6-1-14	т.с.м.з.н. диметра - ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
463	Котельная №6	6-1-14	т.с.м.з.н. диметра - ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
464	Котельная №6	6-1-15	ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - вход в здание ул. Ленина, д. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
465	Котельная №7	7-1	кот 7 - ТК 7-1	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Котельная №7	7-21	ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т.в.выход на поверхность	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Котельная №7	7-22	т.в.выход на поверхность - ЦПТ 2	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
468	Котельня №7	7-23	ЦП12 - т. врезки в магистраль	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Котельня №7	7-24	т. врезки в магистраль - ЦП13	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Котельня №7	7-2-3	ЦП12 - т. врезки Садовый пр-зд, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
471	Котельня №7	7-2-3	ЦП12 - т. врезки Садовый пр-зд, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
472	Котельня №7	7-2-18	ЦП12 - ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
473	Котельня №7	7-2-18	ЦП12 - ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
474	Котельня №7	7-2-19	ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
475	Котельня №7	7-2-19	ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
476	Котельня №7	7-2-20	ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
477	Котельня №7	7-2-20	ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
478	Котельня №7	7-2-25	ЦП12 - здание ул. Победы, д. 28 ст. 2 (восток)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00
479	Котельня №7	7-4-1	ЦП14 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Котельня №7	7-4-1	ЦП14 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Котельня БМК-140	3-6	ЦП17 - ТК 3-11 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Котельня БМК-140	3-42	ЦП17 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	Котельня БМК-140	3-43	вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56 - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
484	Котельня БМК-140	3-45	ТК 3-3 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 56) - ТК 3-20 (сморозки)	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Котельня БМК-140	3-1-1	ЦП11 - вход в здание Носовихинское ш., д. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
486	Котельня БМК-140	3-1-1	ЦТП 1 - вход в здание Носовихинское ш., д. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
487	Котельня БМК-140	3-1-2	вход в здание Носовихинское ш., д. 17 - выход из здания Носовихинское ш., д. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Котельня БМК-140	3-3-3	вход в здание ул. Котовского, д. 9 - выход из здания ул. Котовского, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
489	Котельня БМК-140	3-3-3	вход в здание ул. Котовского, д. 9 - выход из здания ул. Котовского, д. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
490	Котельня БМК-140	3-3-6	вход в здание ул. Котовского, д. 5 - выход 1,2 из здания ул. Котовского, д. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Котельня БМК-140	3-3-6	вход в здание ул. Котовского, д. 5 - выход 1,2 из здания ул. Котовского, д. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Котельня БМК-140	3-4-1	ЦТП 4 - т.входа в канал	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Котельня БМК-140	3-4-1	ЦТП 4 - т.входа в канал	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Котельня БМК-140	3-4-5	ТК 3-19 - здание Носовихинское ш., д. 16Б	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Котельня БМК-140	3-4-5	ТК 3-19 - здание Носовихинское ш., д. 16Б	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Котельня БМК-140	3-4-6	ТК 3-19 - вход в здание ул. Котовского, д. 11	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Котельня БМК-140	3-4-6	ТК 3-19 - вход в здание ул. Котовского, д. 11	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Котельня БМК-140	3-4-7	вход в здание ул. Котовского, д. 11 - выход из здания ул. Котовского, д. 11	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Котельня БМК-140	3-4-7	вход в здание ул. Котовского, д. 11 - выход из здания ул. Котовского, д. 11	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Котельня БМК-140	3-4-9	выход на поверхность - ТК 3-15а	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Котельня БМК-140	3-4-9	выход на поверхность - ТК 3-15а	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
502	Котельня БМК-140	3-4-10	ТК 3-15а - ТК 3-15 (ок. Носовикинское ш., д. 14)	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Котельня БМК-140	3-4-10	ТК 3-15а - ТК 3-15 (ок. Носовикинское ш., д. 14)	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Котельня БМК-140	3-4-11	ТК 3-15 (ок. Носовикинское ш., д. 14) - здание Носовикинское ш., д. 14	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Котельня БМК-140	3-4-11	ТК 3-15 (ок. Носовикинское ш., д. 14) - здание Носовикинское ш., д. 14	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Котельня БМК-140	3-5-1	ЦПТ 5 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская)	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Котельня БМК-140	3-5-1	ЦПТ 5 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская)	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Котельня БМК-140	3-5-2	вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Котельня БМК-140	3-5-2	вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Котельня БМК-140	3-5-3	выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90)	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Котельня БМК-140	3-5-3	выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90)	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Котельня БМК-140	3-5-4	вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90)	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
513	Котельная БМК-140	3-5-4	вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90)	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Котельная БМК-140	3-5-5	выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (учебный корпус)	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Котельная БМК-140	3-5-5	выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (учебный корпус)	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Котельная БМК-140	3-5-6	ЦТП 5 - ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10)	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Котельная БМК-140	3-5-6	ЦТП 5 - ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10)	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Котельная БМК-140	3-5-8	ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Котельная БМК-140	3-5-8	ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Котельная БМК-140	3-7-1	ЦТП 7 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Котельная БМК-140	3-7-2	ЦТП 7 - тверезки Юбилейный пр-кт, д. 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Котельная БМК-140	3-7-2	ЦТП 7 - тверезки Юбилейный пр-кт, д. 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Котельная БМК-140	3-7-3	тверезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Котельная БМК-140	3-7-3	тверезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Котельная БМК-140	3-7-4	тверезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
526	Котельня БМК-140	3-74	т.врезки Юбилейный пркт, д. 44 - здание Юбилейный пркт, д. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Котельня №2	8-140	ТК 642 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6- 43 (ок. Мира пркт, д. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Котельня №2	8-140	ТК 642 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6- 43 (ок. Мира пркт, д. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Котельня №2	8-140	ТК 642 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6- 43 (ок. Мира пркт, д. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Котельня №2	8-140	ТК 642 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6- 43 (ок. Мира пркт, д. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Котельня №2	8-141	ТК 643 (ок. Мира пркт, д. 42) - вход в здание Мира пркт, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Котельня №2	8-141	ТК 643 (ок. Мира пркт, д. 42) - вход в здание Мира пркт, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Котельня №2	8-142	вход в здание Мира пркт, д. 12 - выход из здания Мира пркт, д. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Котельня №2	8-143	выход из здания Мира пркт, д. 12 - вход в здание Мира пркт, д. 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Котельня №2	8-144	вход в здание Мира пркт, д. 37 - выход из здания Мира пркт, д. 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Котельня №2	8-146	ТК 644 (ок. Мира пр., д. 37) - т.врезки Мира пркт, д. 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Котельня №2	8-147	т.врезки Мира пркт, д. 39 - здание Мира пркт, д. 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Котельня №2	8-148	т.врезки Мира пркт, д. 39 - ТК 645 (ок. Мира пркт, д. 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Котельня №2	8-149	ТК 645 (ок. Мира пркт, д. 39) - здание ул. Советская, д. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Котельня №2	8-150	ТК 645 (ок. Мира пркт, д. 39) - здание ул. Советская, д. 39А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Котельня №2	8-2-9	выход 1 из здания Мира пркт, д. 9 - вход в здание ул. Гагарина, д. 2а (АТС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Номер участка	Наименование участка	Протяженность участка (двухтр.), п.м.																	
				2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
542	Котельная №2	8-2-9	выход 1 из здания Мира пр-кт, д. 9 - вход в здание ул. Гагарина, д. 2а (АТС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Котельная №2	8-2-19	вход в здание Мира пр-кт, д. 5 - выход из здания Мира пр-кт, д. 5	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Котельная №2	8-2-19	вход в здание Мира пр-кт, д. 5 - выход из здания Мира пр-кт, д. 5	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Котельная №2	8-2-21	вход в здание Мира пр-кт, д. 3 - выход из здания Мира пр-кт, д. 3	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Котельная №2	8-2-21	вход в здание Мира пр-кт, д. 3 - выход из здания Мира пр-кт, д. 3	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Котельная №2	8-2-49	ТК 6-60 - ТК 6-25 (ок. Мира пр-кт, д. 4)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Котельная №2	8-2-51	ТК 6-25 (ок. Мира пр-кт, д. 4) - здание Мира пр-кт, д. 4	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Котельная №2	8-4-2	ЦПТ4 - здание ул. Победы, д. 4 (спортшкола)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00
550	Котельная №2	8-4-2	ЦПТ4 - здание ул. Победы, д. 4 (спортшкола)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00

8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусмотрены.

9 Сводные финансовые затраты по строительству реконструкции

В таблице ниже представлены сводные финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей, ЦТП и насосных станций.

Таблица 5 – Финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей, ЦТП (тыс. руб.)

Наименование показатели	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
г. о. Реутов																					
Группа проектов 02. «Тепловые сети и сооружения на них»																					
Всего капитальные затраты без НДС	532	735277	295859	866763	1232764	79486	25769	77783	25511	31077	22321	30647	26877	23283	30361	29742	29413	27470	31563	29466	30951
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	106	147055	59172	173353	246553	15897	5154	15557	5102	6215	4464	6129	5375	4657	6072	5948	5883	5494	6313	5893	6190
Всего стоимость группы проектов	638	882332	355031	1040116	1479316	95383	30923	93339	30613	37293	26785	36776	32253	27940	36434	35691	35296	32964	37875	35360	37141
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	882332	1237363	2277479	3756796	3852179	3883102	3976441	4007054	4044346	4071131	4107907	4140160	4168099	4204533	4240224	4275520	4308484	4346359	4381719	4418860
Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»																					
Всего капитальные затраты без НДС	0	26433	123954	327890	3079	58505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	5287	24791	65578	616	11701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0	31720	148745	393467	3695	70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	-	31720	180465	573932	577627	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833	647833
Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»																					
Всего капитальные затраты без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»																					

Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего капитальные затраты без НДС	532	675791	161607	253001	678808	13936	25769	77783	25511	31077	22321	30647	26877	23283	30361	29742	29413	27470	31563	29466	30951
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	106	135158	32321	50600	135762	2787	5154	15557	5102	6215	4464	6129	5375	4657	6072	5948	5883	5494	6313	5893	6190
Всего стоимость проекта	638	810949	193929	303601	814570	16724	30923	93339	30613	37293	26785	36776	32253	27940	36434	35691	35296	32964	37875	35360	37141
Всего стоимость проекта накопленным итогом	-	810949	1004878	1308479	2123049	2139772	2170695	2264035	2294647	2331940	2358724	2395501	2427753	2455693	2492127	2527818	2563114	2596078	2633953	2669312	2706453
Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»																					
Всего капитальные затраты без НДС	0	0	5198	98753	16720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	1040	19751	3344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	0	6237	118503	20064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	-	0	6237	124740	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804	144804
Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»																					
Всего капитальные затраты без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»																					
Всего капитальные затраты без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»																					

Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Всего капитальные затраты без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»																					
Всего капитальные затраты без НДС	0	33053	5100	187120	534157	7045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	6611	1020	37424	106831	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	39664	6120	224544	640988	8454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	-	39664	45784	270328	911316	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770	919770

10 Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети)

Участки тепловых сетей с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети не выявлены. При последующих актуализациях и изменении гидравлических режимов пункт может быть дополнен.

11 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В рамках разработки схемы теплоснабжения г. о. Реутов на период до 2044 года были сформированы предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в соответствии с актуальными программами теплоснабжающих организаций.

Сведения о выполненных мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Выпленные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ЕТО-1 ООО «РСК»

№ п/п	Наименование источника	Мероприятия	Год реализации	Затраты на реализацию, тыс. руб. с НДС
1	Котельная № 2	Реконструкция участков тепловых сетей от ТК 2-30 до ЦТП 2,3,5 котельной № 2 (в т.ч. ПИР), 2D=400, L=1371м	2024	258 826,26
2	Котельная № 2	Реконструкция участков тепловых сетей от ТК 2-25 до ЦТП 1 котельной № 2 (в т.ч. ПИР), 2D=400, L=825м	2024	163 358,21
3	Котельная БМК-140	Замена двух сетевых насосов для подключения Школы в мкр.10А на 1100 мест и д/с на 250 мест	2023-2024	44 714,57
4	Котельная № 1	Реконструкция ЦТП № 5 котельной № 1 с заменой кожухотрубных водоводяных подогревателей ЦО на пластинчатые. Замена насосов отопления, с установкой частотно регулируемого привода	2024	7 080,0